



# श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास (प्रभादेवी) मुंबई

S.K. Bole Marg, Prabhadevi, Mumbai-28  
☎ : 2422 4438, 2422 2072 Fax : 2422 1558

(Controlled by Govt. Of Maharashtra)  
www.siddhivinayak.org  
e-mail : svt@vsnl.com

दिनांक : ०८.०९.२०१८

## दरपत्रके मागविण्यासंदर्भातील सूचना

विषय : प्रतिक्षालयामधील तळमजला ते पाचवा मजला येथे असलेली फायर स्प्रिंकलर, फायर एक्स्टिंग्युशर व फायर हायड्रेंट यंत्रणा दुरुस्ती करून घेण्याबाबत.

प्रतिक्षालयामधील तळमजला ते पाचवा मजला येथे असलेली फायर स्प्रिंकलर, फायर एक्स्टिंग्युशर व फायर हायड्रेंट यंत्रणा दुरुस्ती करून घेण्याबाबत दरपत्रके मागविण्याबाबतची संपूर्ण माहिती, अटी व शर्ती न्यासाच्या [www.siddhivinayak.org](http://www.siddhivinayak.org) या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती -

१. दरपत्रकाचा सिलबंद लिफाफा दि. १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी १२.०० वाजेपर्यंत न्यासाच्या तिसऱ्या मजल्यावरील नोंदणी शाखेत सादर करावा.
२. दरपत्रक भरतांना सर्व प्रकारचे कर व सर्व्हिस कर मिळून एकत्रित रक्कम भरावी.
३. माहितीची आवश्यकता असल्यास श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई कार्यालयात दूरध्वनी क्र. ०२२-२४२२४४३८, ०२२-२४२२२०७२ वर न्यासाचे लेखापाल / प्र.व्यवस्थापक श्री. पी. टी. सांडिम यांच्याशी संपर्क साधावा.
४. नियमानुसार आवश्यक आयकर रक्कमेची कपात करणेत येईल. तसेच सर्व प्रकारचे कर अदा करणेची जबाबदारी निविदाधारक यांची राहिल.
५. निविदादारकाने GST क्रमांक दरपत्रकांत नमूद करावा.
६. निविदादारकाने GST क्रमांक लागू नसल्यास, तत्सम प्राधिकरणाकडील नोंदणी क्रमांक असलेल्या लेटरहेडवर दरपत्रक सादर करावे व दरपत्रके सादर करतांना पॅन कार्डाची दुय्यम प्रत सोबत जोडावी.
७. दि. १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दुपारी ३.०० वाजता तिसऱ्या मजल्यावरील समिती कक्षात दरपत्रके उघडण्यात येतील.

( रवि जाधव )

उप कार्यकारी अधिकारी

## दरपत्रकाचा तपशील

विषय : प्रतिकालयामधील तळमजला ते पाचवा मजला येथे असलेली फायर स्पिंकलर, फायर एक्स्टिंग्युशर व फायर हायड्रेंट यंत्रणा दुरुस्ती करून घेण्याबाबत.

नाव: \_\_\_\_\_

पत्ता: \_\_\_\_\_

कंपनी नोंदणी क्रमांक : \_\_\_\_\_

जीएसटी क्रमांक : \_\_\_\_\_

पॅन कार्ड क्रमांक : \_\_\_\_\_

Sr.No.	Description	Qty	Amount Rs.(All incl.)
1	Overhauling for main fire pump & motor	2 nos	
2	Overhauling for jockey pump & motor	1 no	
3	Overhauling for booster pump & motor	1 no	
4	Overhauling for all valves	12 no	
5	Supply & fixing fire delivery hose prl as per IS636type A in 63 mm diaX15 mtrs length duly binded with SS	2 nos	
6	Supply & fixing of SS new coupling with binding for your old hoses	12 nos	
7	Supply & fixing of SS branch pipe nozzle as per IS 903 with ISI mark	7 nos	
8	Supply & fixing of new pressure gauge glycerin filed	5 nos	
9	Supply, erection, testing & commissioning of sprinkler system for new kitchen area on 2 <sup>nd</sup> flr complete with preparation of drawing s per site condition including required GI pipes of all sizes/sprinklers after using existing pipes & sprinkler, fire extinguisher, drain valves, mcp/hooter/detectors cabling etc for fire alarm system complete.		
Total Amount Rs.			

दरपत्रकधारकाची सही व शिक्का