



श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२८

S. K. Bole Marg, Prabhadevi, Mumbai-400028

(Controlled by Govt. of Maharashtra)

Tel : 022 - 6249 1111, 022 - 6249 1112

www.siddhivinayak.org

admin@siddhivinayak.org

दि. ३०.०७.२०२६

शुद्धीपत्रक (Corrigendum)

दरपत्रकाचा तपशिल

विषय : प्रतीक्षालयाच्या तळघरामध्ये (कमीन्स कंपनी मॉडेल नं. केटीए १९^{जी}९) ५०० केव्ही जनरेटरचा समावेशक (Non-Comprehensive) द्विवार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार करण्याबाबत.

नाव :

पत्ता :

कंपनी नोंदणी क्रमांक : जीएसटी क्रमांक : पॅन कार्ड क्रमांक:.....

SR.NO.	DESCRIPTION	PER YEAR RATE RS
A	<u>CHECK POINT-AIR SYSTEM</u>	
1	AC ELEMENT FOR CLEANLINESS	
2	VACCUME INDICATOR	
3	CLEAN PRE-CLEANER DUST PAN	
4	LOOSE/CRAKED HOSES AND CLAMPS	
5	EXHAUSER LEAKAGE	
B	<u>CHECK OUT – LUBE SYSTEM</u>	
1	LUBE OIL LEVEL	
2	LUBE OIL LEAKGE	
C	<u>CHECK -POINT ELECT.STARTING SYSTEM</u>	
1	BATTERY TERMINAL CLEANLINESS , ELECTROLE LEVEL	
2	ALL ELECTRICAL CONNECTION	
3	CHARGING ALTERNATOR WORKING	
D	<u>CHECK POINT -COOLING SYSTEM</u>	
1	COOLANT LEVEL & VISUAL CONDITION	
2	COOLANT HOSES FOR LEAKAGE	

30/7

3	BELT CONDITION & TENSION	
4	CHECK PRESSURE CAP	
5	RADIATOR EXTERNAL CLEANLINESS	
6	CHECK RAW WATER STRAINER	
E	<u>CHECK POINT- FUEL SYSTEM</u>	
1	DRAIN FUEL TANK & WATER SEPRATOR	
2	CLEAN FUEL TANK BREATHER	
3	FUEL LEAKAGE	
F	<u>CHECK POINT – ELECTRICAL SYSTEM</u>	
1	CABLE CONNECTION & EARTHING TIGHTNESS	
2	CHECK VISUALLY THE COUPLING CONDITION	
G	<u>B-CHECK</u>	
1	SERVICING KIT WITH LUBRICANT OIL- COOLANT & DISTILLED WATER	
H	<u>RADIATOR SERVICE</u>	
1	<u>RADIATOR SERVICING WITH NEW COOLANT FILLING</u>	
	TOTAL RS.	
	GST	
	GRAND TOTAL AMOUNT RS.	

Year	Amount Rs.
2026-2027	
2027-2028	
Total	

टिप – सदर जनरेटर यांचा द्विवार्षिक समावेशक **(Non-Comprehensive)** देखभाल व करार माहे सप्टेंबर, २०२६ ते माहे ऑगस्ट, २०२८ असा असेल

दरपत्रकधारकाची सही व शिक्का


३१५